



Технические условия

на подключение к системе

водоснабжения № 3 от 11.03.2020г

ЗАКАЗЧИК : Лобанок Дарья Андреевна

АДРЕС АБОНЕНТА : Нижегородская область, Тонкинский район,
д. Кузьминка , примерно в 10 метрах на восток от дома № 9

1. Прокладка труб диаметром 15-25 мм (с песчаной подушкой) . ПНД (сертифицированные) на глубину 1700-1900 мм.
2. Установка промежуточного колодца диаметром 1000 мм.
3. Подключение к действующему колодцу.
4. Установка запорной арматуры в колодце.
5. Установка запорной арматуры на вводе в здание.
6. Установка приборов учета на вводе в здание.
7. Монтажные и наладочные работы, приёмосдаточные испытания выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией, правилами эксплуатации наружных сетей, а так же согласно со строительными нормами и правилами действующей нормативно-технической документацией.
8. Срок действия технических условий до 01 сентября 2020 года.
9. Система водоотведения отсутствует.

Выдал:

директор МУП «Коммунальник»



А.Г. Белугин