ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение к системе
водоснабжения № _____ от 23 сентября 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: КУМИ и ЗР администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области.

АДРЕС АБОНЕНТА: 606970, Нижегородская область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Гагарина, д.48.

1. Прокладка труб диаметром 15-25 мм (с песчаной подушкой). ПНД (сертифицированные) на глубину 1 700- 1 900 мм.
2. Установка промежуточного колодца диаметром 1 000 мм.
3. Подключение к действующему колодцу.
4. Установка запорной арматуры в колодце.
5. Установка запорной арматуры на вводе в здание.
6. Установка приборов учёта на вводе в здание.
7. Монтажные и наладочные работы, приёмосдаточные испытания выполнить в соответствии с проектно- сметной документацией, правилами эксплуатации наружных сетей, а так же согласно со строительными нормами и правилами действующей нормативно-технической документацией.
8. Срок действия технических условий до 23 сентября 2020 года.
9. Система водоотведения отсутствует.

ВЫДАЛ:
гл. инженер МУП Тонкинского района
«Тонкинские теплосети» _____ / В.И. Мальков/