

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение к центральной системе
отопления № 2 от 07 мая 2019 г.

ЗАКАЗЧИК: _____

АДРЕС АБОНЕНТА: 606970, Нижегородская область, р.п. Тонкино,
ул. Первомайская, д.38.

1. Прокладка трубопроводов стальной сертифицированной трубы диаметром 20-25 мм.
2. Подключение к действующей магистрали, с установкой запорной арматуры.
3. Утепление минеральной плитой толщиной 50- 70 мм.
4. Установка прибора учета на вводе в здание.
5. Монтажные и наладочные работы, приемо- сдаточные испытания выполнить в соответствии с проектно- сметной документацией, правилами эксплуатации наружных сетей, а так же согласно со строительными нормами и правилами действующей нормативно-технической документацией.
6. Срок действия технических условий до 07 мая 2020 года.

ВЫДАЛ:
гл. инженер МУП Тонкинского района
«Тонкинские теплосети»



В.И. Мальков