

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
на подключение к системе  
водоснабжения № 1 от 07 мая 2019 г.

**ЗАКАЗЧИК:** КУМИ и ЗР администрации Тонкинского  
муниципального района Нижегородской области.  
**АДРЕС АБОНЕНТА:** 606970, Нижегородская область, Тонкинский  
район, р.п. Тонкино, ул. Южная, уч.26

1. Прокладка труб диаметром 15-25 мм (с песчаной подушкой). ПНД (сертифицированные) на глубину 1 700- 1 900 мм.
2. Установка промежуточного колодца диаметром 1 000 мм.
3. Подключение к действующему колодцу.
4. Установка запорной арматуры в колодце.
5. Установка запорной арматуры на вводе в здание.
6. Установка приборов учёта на вводе в здание.
7. Монтажные и наладочные работы, приёмосдаточные испытания выполнить в соответствии с проектно- сметной документацией, правилами эксплуатации наружных сетей, а так же согласно со строительными нормами и правилами действующей нормативно-технической документацией.
8. Срок действия технических условий до 23 августа 2019 года.
9. Система водоотведения отсутствует.

ВЫДАЛ  
гл. инженер МУП Тонкинского района  
«Тонкинские теплосети»



/ В.И. Мальков/