

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение к системе водоснабжения
№ 14 от 22 октября 2020 года

ЗАКАЗЧИК: Мальков Владимир Иванович

Адрес абонента: Нижегородская область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Вычужанина, участок 31Б

1. Прокладка труб диаметром 25 мм ПНД (сертифицированные) на глубину 170-190 мм.
2. Установка промежуточного колодца диаметром 1000 мм.
3. Подключение к действующему колодцу.
4. Установка запорной арматуры в колодце.
5. установка запорной арматуры на вводе в здание.
6. Установка приборов учета на вводе в здание.
7. Монтажные и наладочные работы, приемо-сдаточные испытания выполнить в соответствии с проектно- сметной документацией, правилами эксплуатации наружных сетей, а также согласно со строительными нормами и правилами, действующей нормативно-технической документацией.
8. Срок действия технических условий до 31 декабря 2020 года.

ВЫДАЛ:

Гл. инженер

МУП «Тонкинские теплосети»



В.И. Мальков