


ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
на подключение к системе водоснабжения  
№ 95 от 09 сентября 2020 года

ЗАКАЗЧИК: Кустов Владимир Константинович

Адрес абонента: Нижегородская область, Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Юбилейная, участок 58

1. Прокладка труб диаметром 25 мм ПНД (сертифицированные) на глубину 170-190 мм.
2. Установка промежуточного колодца диаметром 1000 мм.
3. Подключение к действующему колодцу.
4. Установка запорной арматуры в колодце.
5. установка запорной арматуры на вводе в здание.
6. Установка приборов учета на вводе в здание.
7. Монтажные и наладочные работы, приемо-сдаточные испытания выполнить в соответствии с проектно- сметной документацией, правилами эксплуатации наружных сетей, а также согласно со строительными нормами и правилами, действующей нормативно-технической документацией.
8. Срок действия технических условий до 31 декабря 2020 года.

ВЫДАЛ:  
Директор МУП «Тонкинские теплосети»  А.А. Богомолов

